

КНМ 54210061000201309346



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску**

**УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, тел. 278-00-25

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2801/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение г. Новосибирска «Детский сад № 229 общеразвивающего вида «Жаворонок» с приоритетным осуществлением физического и художественно-эстетического развития детей» (далее - МКДОУ ДС № 229)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Заместителя главного государственного инспектора города Новосибирска Бакурова И.А. о проведении плановой, выездной проверки № 2801 от «02» ноября 2021 года в период с «16» ноября 2021 г. по «24» ноября 2021 г.

Государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Корецкой Мариной Константиновной

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка в отношении МКДОУ ДС № 229, расположенное по адресу: 630900, г. Новосибирск, ул. Солидарности, 70а

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. заведующего МКДОУ ДС № 229 Л.А. Князева

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p><b>Вид нарушения:</b> На объекте защиты не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники на территорию объекта защиты (Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывания ворот, установленных на проездах и подъездах, а так же нахождение их в открытом положении. Отсутствует ручное отрывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудио связи с местом их установки;</p> <p><b>Место нарушения:</b> объект защиты;</p>	<p>п. 71 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 ;</p>	01.09.2022	
2.	<p><b>Вид нарушения:</b> На объекте защиты класса Ф 1.1. менее двух эвакуационных выходов из помещения с одновременным пребыванием более 10 человек</p> <p><b>Место нарушения:</b> 2 этаж, группы № 10,11,12,13,14,15,16,17 объекта защиты;</p>	<p>часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p>	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

и.о. заведующего МКДОУ ДС № 229 Л.А. Князева.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Государственный инспектор г. Новосибирска  
по пожарному надзору

Корецкая Марина Константиновна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\* Отметка \_\_\_\_\_ размещается в правом верхнем углу после реализации  
указанных действий.